

<タイトル> 梅津保育園の灯油漏えい(第3報) 原因調査の状況についてお知らせします

先にリリースした梅津保育園の灯油漏えいについて、本日の原因調査の結果、漏えいしたと思われる灯油が建物の基礎下から確認され、給湯機に接続されていた配管の損傷により油が漏えいしたと推察されますが、漏油箇所の特定には至っておらず、現在、確認できる灯油の除去作業を行っています。

明日、再度漏油箇所の特定調査を行い、速やかに漏油による汚染土壌の撤去および適正処理を継続して実施する予定です。

本件についての問合せ先  
佐渡市役所 社会福祉課 子育て支援室  
小田、藤井(内 282、283)  
電話(直通)0259-63-5113