

<タイトル> 特別養護老人ホーム「歌代の里」の空調設備の故障について(第3報)

佐渡市が両津地区で運営する特別養護老人ホーム「歌代の里」の空調設備が昨日朝より故障し、館内全体に冷房ができない状態が続いておりましたが、17時25分に復旧しました。

○経過

【7月17日(火) 17時 25分】

両津病院中央監視室へ、空調設備の修理業者が到着し、状況の把握、修理方法を確認し、復旧作業を開始しました。

その結果、修理が終了し歌代の里全館に冷房が復旧しました。

【現在の入所者の状況】

歌代の里の入所者の健康維持管理のため、スポットクーラー1台を搬入し、あわせて扇風機を午後3時過ぎには更に12台を追加し、計41台を投入、氷柱等とあわせ冷風を送ることで、室温上昇を抑制して、利用者の方へのご迷惑を最小限にとどめるべく、努力してまいりました

その後、利用者の方で、体調の不良を訴える方はおりません。

○状況

【当市の対応】

現在、館内の冷房は回復しましたので、改めてその旨を「歌代の里」から利用者及びご家族にご連絡をいれ、あわせてたいへんなご迷惑とご心配をおかけしたことをお詫びすることとしております。

本件についての問合せ先
佐渡市役所 高齢福祉課長 山本
電話(直通)0259-63-3790